

Grudziądz, 10.07.2019 r.

ZP.271.3.11.2019

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty”

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści siwz

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego.
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonanie odcinka próbnego o długości 100 m (warstwa profilowa i ścieralna) na drodze powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo.
2. Prosimy o podanie kategorii ruchu.
Odpowiedź: Kategoria ruchu dla przedmiotowej drogi wynosi KR-2.
3. Prosimy o dołączenie uzgodnień branżowych.
Odpowiedź: Uzgodnienia branżowe zostały zamieszczone na stronie internetowej.
4. W opisie technicznym zjazdu mają być wykonane z masy bitumicznej natomiast na przekroju normalnym widnieją zjazdy z kostki betonowej 8 cm. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane zjazdy.
Odpowiedź: zjazdy mają być wykonane z masy bitumicznej.
5. Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku od 3+238 do km 5+900 należy ustawić 2 znaki drogowe.
Odpowiedź: na odcinku drogi będącym przedmiotem zamówienia (w km 3+238 - 3+690) przewidziane są do wymiany dwa znaki drogowe tablica E 17a i E-18A (miejscowość SZEMBRUK).
6. Prosimy o potwierdzenie że SST D.08.01.01. krawężniki utwardzone oraz D.08.03.01 obrzeża betonowe zostały zamieszczone omyłkowo i nie stanowią przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Na przebudowywanym odcinku drogi nie występują krawężniki i obrzeża betonowe w związku z czym prosimy nie brać pod uwagę zamieszczonych specyfikacji na te elementy drogi.

KIERCOWNIK
Powiatowego Zarządu Dróg
w Grudziądzu

inż. Janusz Różański