

Grudziądz, 4.06.2020 r.

ZP.271.3.9.2020

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Remont odcinków dróg powiatowych metodą podwójnego i potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni”

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści siwz

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r, poz.1843) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu

„W Specyfikacji Technicznej nr D-05.03.08 pkt 2.1. Zamawiający wymaga zastosowania kruszyw łamanych o frakcji 8/11mm, 5/8mm i 2/5mm. Natomiast w kosztorysie ofertowym dla dróg powiatowych nr 1397C, 1402C, 1408C i 1365C dla poszczególnych warstw powierzchniowego utrwalenia Zamawiający wymaga zastosowanie grysów kamiennych frakcji 11-16, 5-11 i 2-5, a w kosztorysie ofertowym dla drogi powiatowej nr 1422C Zamawiający wymaga zastosowania grysów kamiennych frakcji 11-25, 8-11 i 2-8”

Odpowiedź... Zamawiający wymaga zastosowania grysów kamiennych frakcji 2/5, 5-8 i 8/11.

W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar robót.

Zamawiający wymaga również zastosowania emulsji asfaltowej modyfikowanej C69BP3PU.

KIEROWNIK

inż. Janusz Bożański