

Grudziądz, 13.07.2020 r.

ZP.271.3.11.2020

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Przebudowa mostu i kładki dla pieszych nad Strugą Radzyńską w miejscowości Świecie nad Osą na przepust”**

### **Odpowiedzi na pytania dotyczące treści siwz**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r, poz.1843) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu

1. W załączonej dokumentacji brak jest projektu wraz z obliczeniami dla stalowych ścianek szczelnych. Czy wykonawca będzie mógł zastosować ścianki szczelne (rodzaj, długość) zgodnie z opracowanym przez siebie projektem.?

Odpowiedź: Tak, Wykonawca będzie mógł zastosować ścianki szczelne zgodnie z przygotowanym przez siebie projektem po akceptacji Projektanta przepustu. Wyklucza się możliwość zastosowania ścianek szczelnych z tworzywa sztucznego.

**KIEROWNIK**

*inż. Janusz Różański*