


Zakład Usługowo - Handlowy
„PROJEKT”
ul. Piłsudskiego 91
86-300 Grudziądz

Dotyczy: projektowanej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1368C relacji Szembruczek – Nowe Mosty w gminie Rogóźno zgodnie z załączonym planem.

W odpowiedzi na pismo informujemy, że plan sytuacyjny terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

OZNACZENIA:

	kabel elektroenergetyczny	nN-0,4 kV
	linia napowietrzna	SN-15 kV
	linia napowietrzna	nN-0,4 kV

1. W obrębie projektowanej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1368C relacji Szembruczek – Nowe Mosty na terenie gminy Rogóźno występuje skrzyżowanie z istniejącym kablem elektroenergetycznym będącym w naszej eksploatacji.
2. Istniejący kabel elektroenergetyczny i linie napowietrzne wkreślono orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia trasy kabla należy wykonać ręczne przekopy próbne.
3. Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabla elektroenergetycznego wykonać ręcznie (topatą).
4. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót zostaną usunięte kosztem inwestora.
5. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)
6. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym.
7. Wkreślone: kabel nN-0,4 kV oraz linie napowietrzne SN-15 kV i nN-0,4 kV należy nanieść na wszystkie egzemplarze projektu.
8. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.
9. Uzgodnienie ważne do dnia 19.11.2016 roku.

UWAGA:

- Roboty ziemne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji w miejscu skrzyżowania projektowanego zjazdu na posesję z istniejącym kablem elektroenergetycznym nN-0,4 kV należy wykonywać w sposób nie powodujący trudności w prawidłowej eksploatacji tego urządzenia.
- W skrzyżowaniach istniejących elektroenergetycznych linii napowietrznych SN-15 kV i nN-0,4 kV, które występują w obrębie planowanej przebudowy odcinka rzeczonyj drogi powiatowej należy zachować odległości określone w normach PN-E-05100-1 i N SEP-E-003.

K/O: 2MMD – a/a
W zał. plan sytuacyjny
Sprawę prowadzi: Adam Krajzewicz
tel. (0-56) 470-62-92

Kierownik-Działu
Dokumentacji Energetycznej


Zdzisław Szumotański

Rogóżno, dnia 22.10.2014 r.

Spółdzielnia Kótek Rolniczych
Gminny eksploatacator
sieci wodno-kanalizacyjnych
86-318 Rogóżno
tel. 056 468 84 84 / 80 / 10

Zakład Usługowo- Handlowy

PROJEKT

ul. Piłsudskiego 91

86-300 Grudziądz

L.dz. 426 / 2014

Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Rogóżnie, jako eksploatacator gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej uzgadnia projekt przebudowy drogi nr 1368 C bez zastrzeżeń pod następującymi warunkami:

1. Wszelkie prace w pobliżu sieci wodociągowo- kanalizacyjnej należy wykonywać ręcznie, zachowując odpowiednią ostrożność.
2. W razie uszkodzenia eksploatowanej przez nas sieci, koszty ewentualnych napraw ponosi Wykonawca.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Marchlewicz



P. K. SZUMKOW
8.04.2016.

Wpłynięcie dnia 08.04.2016
L.dz. 961
Podpis

Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 375 93 18

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Paderewskiego 233
86-300 Grudziądz

Bydgoszcz, 05 kwiecień 2016r.

Numer pisma: 21975/TODDWBU/U16/2016

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek - Nowe mosty - etap 2.

(Przedłużenie uzgodnienia nr TODDWBU/6416/U16/2014).

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonnadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonnadzor lub kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Świętopelka 3
87-100 Toruń

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na załączonych podkładach geodezyjnych symbolem - OPL .