




Biuro Projektów Drogowych S. C.
Aleksandra Jaczun-Dorau
ul. Bema 12/1
87-100 Toruń

Dotyczy: przebudowy z rozbudowy drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo zgodnie z załączonym planem.

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, że plan sytuacyjny terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

OZNACZENIA:



linia napowietrzna SN-15kV

linia napowietrzna nN-0,4kV

1. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)
2. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym
3. Wkreślone linie napowietrzne SN i nN należy nanieść na wszystkie egzemplarze projektu.
4. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.
5. Uzgodnienie ważne do dnia **20.07.2019 roku**.

UWAGA:

- Prace ziemne związane z przebudową drogi należy wykonać w sposób nie powodujący trudności w prawidłowej eksploatacji istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
- Odległości nawierzchni drogi powiatowej po jej przebudowie i rozbudowie w miejscach skrzyżowań z istniejącymi elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi SN, nN i WN winny spełniać wymogi przepisów określonych w normach PN-E-05100-1 oraz N SEP-E-003.

W zał. plan sytuacyjny
Sprawę prowadzi: Zdzisław Szumotański
tel. (056) 470 62 87

Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej

Zdzisław Szumotański