

Gruta, dnia 4 września 2017 r.

RG.7230.7.2017.RB

1. **BIURO PROJEKTÓW
DROGOWYCH S.C.**
Aleksandra Jaczun-Dorau
Zbigniew Dorau
ul. Gen. Bema 12/1
87-100 TORUŃ
2. **WIELOBRANŻOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
"MELBUD" SP. C.**
ul. Tramwajowa 12
87-100 TORUŃ


Dot.: uzgodnienia rozwiązań projektowych dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta.

Niniejszym uzgadniam pozytywnie przedłożone rozwiązania techniczne dotyczące planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta z następującymi zastrzeżeniami:

- 1) km 1+263, Dąbrówka Kr., Inwestor przebuduje studnie kanalizacyjne jak w punkcie 1 pisma z dnia 23.08.2017, znak: MEL-457/BS-04/17, odprowadzenie wód opadowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami dotyczącymi zastosowania urządzeń podczyszczających;
- 2) km 2+300 do 2+800, Salno, odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych do studni rurociągu melioracyjnego odprowadzającego wody ze stawu na działce 153/70, z pominięciem stawu; na załamaniu rurociągu wykonać studnię umożliwiającą podłączenie oczyszczalni ścieków znajdującej się na działce sąsiedniej; Inwestor udrożni i ewentualnie przebuduje do wymaganej średnicy pierwszy odcinek w/w rurociągu melioracyjnego;
- 3) km 3+623 - jak zaproponowano - wykonać przejście dla płazów i małych ssaków;
- 4) km 5+186 - zmiana geometrii nasypu drogowego jak na rysunku dołączonym do pisma MEL-457/BS-04/17;
- 5) dla drenażu francuskiego nawierzchnię wykonać z płyt ażurowych dla zapobieżenia rozrzucania powierzchniowej warstwy drenażu przez koła pojazdów.

Załącznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu.
(tylko BPD S.C.)
2. Rys. : „Projektowana zmiana geometrii nasypu ...”
(tylko „Melbud”)


mgr Halina Kowalska

Otrzymują:

1. Adresaci.
2. a/a